

# LEVERINGSONDERBREKINGEN

Publicatie - 2022



In dit overzicht ziet u de niet geplande onderbrekingen voor 2022. In 2022 hebben er 7 ongeplande leveringsonderbrekingen met een duur van acht uur of langer plaatsgevonden. Voor ongeplande leveringsonderbrekingen is er o.a. geen compensatie uitbetaald wanneer zij:

- Tussen de 8 en 24 uur duurden en
- in de 12 maanden voorafgaand aan de storing er geen andere geweest is.

*E.a. conform Warmtewet artikel 3a.*

## Leveringsonderbrekingen langer dan 8 uur

Project (deel)	Start	Duur	Oorzaak	Getroffenen
Prinsenhof (HD)	11-01-22 12:00	49 uur en 20 minuten	Na onderhoudswerkzaamheden problemen met GBS	53
Overhoeks	12-02-22 3:35	13 uur en 40 minuten	Defecte compensator distributienet	698
Overhoeks	29-07-22 0:00	109 uur en 30 minuten	Na werkzaamheden, niet functionerende afsluiter	38
Heelmeesters	7-10-2022 10:10	15 uur en 45 minuten	Onvoldoende werkende communicatie binnen project	181
Heelmeesters	9-10-2022 10:10	27 uur 20 minuten	Onvoldoende werkende communicatie binnen project	181
Oosterdokseiland	19-10-22 0:00	24 uur	Defect GBS, geen meldingen	163
Mahler (CIE, HD)	23-12-22 23:03	14 uur en 12 minuten	Defecte transportpomp	64

### Leveringsonderbrekingen korter dan 8 uur

Totaal aantal onderbrekingen	Onderbrekingsfrequentie	Gemiddelde duur	Jaarlijkse uitvalduur	Gemiddeld aantal getroffen
226	0,8 / jaar	17,7 uur	14,9 uur	22

### Toelichting

*Onderbrekingsfrequentie = Getroffen afnemers / Totale aantal verbruikers*

*Gemiddelde onderbrekingsduur = (Getroffen afnemers / tijdsduur) \* getroffen afnemers*

*Jaarlijkse uitvalduur = (Getroffen afnemers / tijdsduur) \* Totaal aantal verbruikers*

*Gemiddeld aantal getroffen verbruikers = Getroffen afnemers / totaal aantal storingen*

### Vragen?

[Klik hier](#) of scan de QR-code voor meer informatie.

